



1 PLANTA BAIXA TEATRO
ESCALA: 1/50

SIMBOLOGIA	
Símbolo	Descrição
	Tomada 2P + Tj a 0,30 m do piso
	Tomada dupla 2P + Tj a 0,30 m do piso
	Tomada 2P + Tj a 1,10 m do piso
	Tomada 2P + Tj a 2,10 m do piso
	Disjuntor monopolar
	Disjuntor bipolar
	Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas tubulares
	Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas de Led
	Neutro, fase, retorno e terra
	Aterramento
	Interruptor de n seções
	Interruptor triway de n seções
	Eletroduto
	Eletrocalha
	Caixa de derivação
	Ponto de força

Especificações Técnicas

- 01 - Instalação aparente em PVC rígido, antichama, roscável presa no teto ou parede através de abraçadeiras TMC a cada metro. Caixas de derivação em PVC, tipo dallet múltiplo "X" ou similar.
- 02 - Luminária para 02 lâmpadas tubo led de 18W, de sobrepor, Ômega iluminação ou similar.
- 03 - Tomadas de uso geral do tipo 2P+T, In-10A; padrão brasileiro.
- 04 - Disjuntores monopolares e bipolares, padrão DIN.

REV.	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHO	REVISÃO	APROVAÇÃO	AUTORIZAÇÃO
						CAMPUS RECIFE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS						Área Técnica: ELÉTRICA
Projeto: CAC - INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA						etapas: PROJETO EXECUTIVO
Título do documento: TEATRO MILTON BACARELLI - PLANTA BAIXA						prancha: 03 / 03
quadro de áreas:						escala: data: AGOSTO/2020
responsáveis técnicos:						DIRETORA SUPERINTENDENTE REITOR
D.P.P. CARLOS A. A. LIMA		ENG. ELETRICISTA DESENHISTA		D.P.P. ISABEL PINTO SINFRA CARLOS FALCÃO		
D.P.P. WESLEY C. S. CUNHA				D.P.P. E. ALFREDO GOMES		